



ชื่อตู้ : ตู้ควบคุมมอเตอร์สับไม้อัตโนมัติ 30 HP Y-D 380V.

Specification: 230 – 415 VAc

ให้ตรวจเช็คจุดต่อสายทุกจุดก่อนจ่ายไฟฟ้า เนื่องจากขณะขนส่งจุดต่ออาจคลายได้จากการสั่นสะเทือน

#### การทำงาน

- สามารถทำงานได้ทั้ง **Auto** และ **Manual** มีตรวจจับแรงดัน
- เมื่ออนฟิวส์หลอด **R S T** จะติดและแสดงว่ามีไฟฟ้าจ่ายเข้ามาภายในตู้แล้ว

#### การบำรุงรักษา

ให้ตรวจเช็คจุดเข้าสายอุปกรณ์ ชั้นน็อตที่จุดเข้าสาย ที่อุปกรณ์และ **Terminal** ตามตารางบำรุงรักษาที่กำหนด

#### สภาพแวดล้อมที่สามารถติดตั้งตู้ได้

สามารถติดตั้งได้ในเฉพาะที่ร่ม **ห้ามติดตั้งต่ำกว่าระดับน้ำสามารถท่วมถึงได้ในพื้นที่ติดตั้งตู้**